



Räddningstjänsten
Höga Kusten · Ådalen

Datum 2016-05-23

Sida 1 av 1

Ärendenummer

HKA.38.2016.00276

Handläggare, direkttelefon
Lars Rydstedt 0611-870301
Brandingenjör

E-post
lars.rydstedt@hka.se

Till:
Samhällsbyggnadskontoret
Härnösands kommun

HÄRNÖSANDS KOMMUN

2016 -05- 23

Dnr. SAM 12-1029-214 = 115

Objektets namn: ÖN 2:52

Objektets adress: Volontärvägen 39

Yttrande Detaljplan – Del av ÖN 2:52, Hotell Kanaludden

Räddningstjänsten har tagit del av remissen för detaljplan, del av ÖN 2:52, Hotell Kanaludden, och har följande synpunkter:

- Med tanke på att avståndet till intilliggande byggnad ser ut att understiga 8 meter, bör en brandskyddsbeskrivning upprättas för hotellet där man redovisar hur ett tillfredställande skydd mot brandspridning motsvarande 8 meter ska uppnås.
- Även problematiken med att byggnaden ska vara åtkomlig för räddningsinsatser måste beaktas i brandskyddsbeskrivningen, då det kan vara aktuellt med att anordna en särskild räddningsväg för att ge framkomlighet till byggnaden, beroende på hur byggnaden utformas.

Lars Rydstedt
Brandingenjör

Postadress	Telefon	Epost	Org.nr
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen	0612 -870 000	raedningstjansten@hka.se	222000 - 1354
Järnvägsgratan 80	Telefax	Internet	Bankgiro
872 34 Kramfors	0612-105 42	www.hka.se	5499 - 4348